

Starkstromkabel mit konzentrischen Kupferleitern nach DIN-VDE 0271

Cu-Basis 0 Euro / 100 kg

NYCY 0,6 / 1 kV

Verwendung

Zur Verlegung in Kabelkanälen, Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der Erde für Industrie- und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mit nachträglichen mechanischen Schäden zu rechnen ist.

Aufbau

Ein- oder mehrdrähtiger Leiter aus blanken Cu- Drähten.
Aderisolation aus PVC.
Adern konzentrisch verseilt mit Gegenwendel aus Kupferband unter dem Außenmantel.
Aderfarben nach VDE 0293.
Adern gemeinsam umhüllt. Außenmantel aus PVC.
Flammwidrig

Technische Daten

Temperaturbereich
Bei Verlegung: - 5° C bis + 50° C
Nach Verlegung: -40° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 0,6/1kV
Mantelfarbe: schwarz
Mindestbiegeradius
Mehradrig 12 x Leitungsdurchmesser



Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu. -Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
233101	NYCY	2X1,5 RE/1,5	13,0	52,0	230	1.991
233202	NYCY	2X2,5 RE/2,5	14,0	80,0	300	2.177
233103	NYCY	2X4 RE/4	16,0	123,0	380	2.958
233104	NYCY	2X6 RE/6	18,0	182,0	480	3.603
233201	NYCY	3X1,5 RE/1,5	13,0	66,0	270	2.144
233102	NYCY	3X2,5 RE/2,5	14,0	104,0	300	2.062
233203	NYCY	3X4 RE/4	16,0	161,0	470	2.605
233204	NYCY	3X6 RE/6	18,0	240,0	580	2.970
233301	NYCY	4X1,5 RE/1,5	14,0	81,0	300	2.242
233302	NYCY	4X2,5 RE/2,5	15,0	128,0	400	2.253
233303	NYCY	4X4 RE/4	17,0	200,0	550	2.859
233304	NYCY	4X6 RE/6	19,0	297,0	650	3.173
233401	NYCY	7X1,5 RE/2,5	16,0	133,0	430	2.860
233402	NYCY	10X1,5 RE/2,5	19,0	176,0	600	4.208
233403	NYCY	12X1,5 RE/2,5	20,0	205,0	650	3.893
233404	NYCY	24X1,5 RE/6	26,0	413,0	1100	6.090
233405	NYCY	30X1,5 RE/6	29,0	499,0	1250	8.575
233501	NYCY	7X2,5 RE/2,5	18,0	200,0	530	3.347
233502	NYCY	12X2,5 RE/4	22,0	334,0	800	4.871
233500	NYCY	14X2,5 RE/6	23,0	403,0	880	6.312
233503	NYCY	16X2,5 RE/6	25,0	451,0	1000	5.980
233505	NYCY	19X2,5 RE/6	26,0	523,0	1120	7.785
233504	NYCY	24X2,5 RE/10	30,0	696,0	1450	7.927
233506	NYCY	30X2,5 RE/10	31,0	840,0	1580	11.124
233601	NYCY	7X4 RE/4	20,0	315,0	730	3.865

Weitere Abmessungen auf Anfrage